



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области
152901, г.Рыбинск, ул.Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 41

«06» марта 2018 года
13 ч. 00 мин.

город Рыбинск

В период с «01» марта 2018 года по 06 марта 2018 года, на основании: распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. № 41 от "26" февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова, расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, улица ул. Спортивная, д. 5 (юридический адрес: 152901, Российская Федерация, Ярославская область, город Рыбинск, ул. Чкалова, д.25, ОГРН 1027601125749, ИНН 7610038400), с целью контроля ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности №70/1/1(29) от 21.04.2017 года срок, для исполнения которого истек 01.03.2018 года.


Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 2 часа.

Время нахождения на объекте:

в период с 11 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 12 часов 00 минут 01 марта 2018 года;
в период с 12 часов 00 минут 06 марта 2018 года по 13 часов 00 минут 06 марта 2018 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова Косолобова Н.В. 26.02.2018 года.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Лебедева Наталья Николаевна.

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова Косолобова Наталья Валерьевна, руководитель структурного подразделения Карасева Полина Вадимовна.

Здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова, расположено по адресу: Яро-

славская область город Рыбинск улица Спортивная, дом 5, в на 1-м этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, второй степени огнестойкости. Здание 1981 года постройки, общей площадью 408,6 квадратных метров (согласно технического паспорта №20.0.07622 от 17.04.2014 года). Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1; кровля шиферная по деревянной обрешётке. Освещение электрическое, отопление центральное водяное. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Приемно-контрольный прибор «Гранит-8» размещён в помещении коридора у поста дежурного персонала центра. Представлен договор возмездного оказания услуг № 4 от 01.01.2018 года на оказание услуги технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АПС, СО и УЭ, радиоканальной системы передачи извещений о пожарах, заключенный с ЯОООО «ВДПО», представлен акт проверки технического состояния АПС и СОУЭ от 19.02.2018 года, представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 19.02.2018 года. Представлен протокол испытаний (замера) уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 20.10.2017 года, выполненный ООО «Компания «Синк Мастер», представлена лицензия на осуществление деятельности №76-Б/00153 от 19.05.2016 года, выданная ООО «Компания «Синк Мастер». Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения огнетушителями, организован контроль за их техническим состоянием.

На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. Проведено обучение по программе пожарно-технического минимума лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за противопожарное состояние помещений, в том числе руководителя учреждения в ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРО-ФИТ» (удостоверение №677 выданное 01.03.2016 года Косолобовой Н.В., удостоверение №678 от 01.03.2016 года, выданное Карасевой П.В.). В наличии исправная телефонная связь (200-775).

Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, организованы с улицы Спортивной, пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее подразделение ПСЧ № 16 ФГКУ «2-ОФПС по Ярославской области» расположено в нормативном времени прибытия.

Директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова Косолобовой Н.В. добровольно представлены следующие документы:


- копия протокола испытаний (замера) уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 20.10.2017 года, выполненного ООО «Компания «Синк Мастер»;
- копия договора возмездного оказания услуг № 4 от 01.01.2018 года на оказание услуги технического обслуживания и планово-предупредительный ремонт АПС, СО и УЭ, радиоканальной системы передачи извещений о пожарах, заключенный с ЯОООО «ВДПО»;
- копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №76-Б/00153 от 19.05.2017 года;
- копия акта проверки технического состояния АПС и СОУЭ от 19.02.2018 года;
- копия акта проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 19.02.2018 года;
- копия акта о приемке выполненных работ от 27.05.2017 года, выполненных ООО «Компания «Синк-Мастер».

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не проверялось;

* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): установлено, что законное предписание №70/1/1(29) от 21.04.2017 года срок, для исполнения которого истек 01.03.2018 года выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП


Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы: _____

Подпись лица, проводившего проверку:
государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Лебедева Наталья Николаевна
«06» марта 2018 года



М.П.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова
Косолюбова Наталья Валерьевна

«06» марта 2018 года


(подпись) МП

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)