



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Рыбинску и Рыбинскому району
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д. 30 тел. 8 (4855) 222-112, 8 (4855) 222-198 факс 8 (4855) 222-011;
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru; ondrmmr@yandex.ru)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 42

«06» марта 2018 года
12 ч. 00 мин.

город Рыбинск

В период с «01» марта 2018 года по 06 марта 2018 года, на основании: распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. № 42 от "26" февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова, расположенного по адресу (юридический адрес и место фактического осуществления деятельности): Ярославская область, город Рыбинск, улица ул. Чкалова, д.25 (ОГРН 1027601125749, ИНН 7610038400), с целью контроля выполнения ранее выданного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности №70/1/1(28) от 21.04.2017 года срок, для исполнения которого истек 01.03.2018 года.


Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 2 часа.

Время нахождения на объекте:

в период с 10 часов 00 минут 01 марта 2018 года по 11 часов 00 минут 01 марта 2018 года;
в период с 11 часов 00 минут 06 марта 2018 года по 12 часов 00 минут 06 марта 2018 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова Косолюба Н.В. 26.02.2018 года.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Лебедева Наталья Николаевна.

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова Косолюба Наталья Валерьевна.

Здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова, расположено по адресу: Ярославская область город Рыбинск улица Чкалова, 25 в двухэтажном здании, стены кирпичные, перекрытия деревянные оштукатуренные. Здание 1916 года постройки, общей площадью 1189,3 квадратных метров (согласно технического паспорта №20.0.09284 от 19.04.2012 года). Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1, кровля шиферная по деревянной об-

решётке. Освещение электрическое, отопление центральное водяное. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожаре. Приемно-контрольный прибор «Гранит-8» размещён в помещении коридора у поста дежурного персонала центра. Представлен договор возмездного оказания услуг № 4 от 01.01.2018 года на оказание услуги технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АПС, СО и УЭ, радиоканальной системы передачи извещений о пожарах, заключенный с ЯОООО «ВДПО», представлен акт проверки технического состояния АПС и СОУЭ от 19.02.2018 года, представлен акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 19.02.2018 года. Представлен протокол испытаний (замера) уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 20.10.2017 года, выполненный ООО «Компания «Синк Мастер», представлена лицензия на осуществление деятельности №76-Б/00153 от 19.05.2016 года, выданная ООО «Компания «Синк Мастер». В здании имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители: ОУ-5, ОП-4). Организован контроль за техническим состоянием огнетушителей, представлен журнал учета первичных средств пожаротушения. В помещении центра смонтирован внутренний противопожарный водопровод с 2-мя пожарными кранами. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Проведено обучение по программе пожарно - технического минимума лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за противопожарное состояние помещений, в том числе руководителя учреждения в ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» (удостоверение №677 выданное 01.03.2016 года Косолобовой Н.В.). В наличие исправная телефонная связь (22-26-56).

Эксплуатация территории организована с соблюдением требований пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие, организованы с улицы Чкалова и улицы Румянцевской, пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее подразделение ПСЧ № 8 ФГКУ «2-ОФПС по Ярославской области» расположено на расстоянии 1 км.

Директором муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова Косолобовой Н.В. добровольно представлены следующие документы:

- копия протокола испытаний (замера) уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 20.10.2017 года, выполненного ООО «Компания «Синк Мастер»;

- копия договора возмездного оказания услуг № 4 от 01.01.2018 года на оказание услуги технического обслуживания и планово-предупредительный ремонт АПС, СО и УЭ, радиоканальной системы передачи извещений о пожарах, заключенный с ЯОООО «ВДПО»;

- копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №76-Б/00153 от 19.05.2017 года;

- копия акта проверки технического состояния АПС и СОУЭ от 19.02.2018 года;

- копия акта проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 19.02.2018 года;

- копия акта о приемке выполненных работ от 22.05.2017 года, выполненных ООО «Компания «Синк-Мастер».

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не проверялось;

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): установлено, что предписание №70/1/1(28) от 21.04.2017 срок, для исполнения которого истек 01.03.2018 года выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы: _____

Подпись лица, проводившего проверку:
государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Лебедева Наталья Николаевна
«06» марта 2018 года



М.П.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова
Косолюба Наталья Валерьевна

«06» марта 2018 года



(подпись) МП

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)